

Анкета по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
ГБОУ гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга
Ул. Школьная д.13 литера А

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объекта)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 631 Приморского района Санкт-Петербурга

ОГРН 1027807591965

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД)

1. Среднее(полное) общее образование

ОКВЭД
80.21.2

Форма собственности | Собственность субъекта РФ

ОКФС13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение

ОКОПФ
72

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

Топунова М. К..

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812) 430-85-30

Факс (812) 430-87-75

Е-mail объекта | Gimn631@mail.ru

Юридический адрес объекта

197183

Санкт-Петербург, ул. Школьная, 13лит «А»

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

197183

Санкт-Петербург, ул Школьная., 13 лит. «А»

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрациярайона

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Санкт-Петербурга

Юридический адрес вышестоящей организации

197374

Санкт-Петербург, Савушкина 83

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации района

Санкт-Петербурга, Цед Николай Григорьевич

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел.(812) 576-82-82

Факс. (812) 576-82-82

Е-mail руководителя вышестоящей организации

tuprim@gov.spb.ru

| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | | | | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалиды с отклонениями в развитии | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение | № пункта, № рисунка СП 59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ | |
|-----|--|---|---|---|--|-------------------|--|----------------------|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|---|---|--|--------------|-----|----------------|-------------------|----|
| 1. | Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Пути пешеходного движения | | | | | | | | | |
| | Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание | 1 | 1 | 0 | Ширина пешеходных путей «К» | м | 1,5 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис.Д.5 | |
| | | 1 | 1 | 1 | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | 0,0 | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 | |
| | | | | | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 4.1.11 | |
| | | 0 | 0 | 0 | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя | наличие | нет | | п.4.3.4, рис.Д.4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|---|---|---|---------------|------|---------------------|---------------------|----|
| | | | | | кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | | | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие | нет | | | |
| 1.2 | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
| | Наружная лестница | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.3 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
| | Пандус стационарный | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2. | Входной узел | | | | | | | | | |
| | 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли. | | | | | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
| | Наружная лестница | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.2 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
| | Пандус стационарный | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | Соотнош., (%) | 10 | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Ширина между поручнями «К» | м | 0,9 | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»(верхний поручень) | м | 0,9 | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»(нижний поручень) | м | 0,7 | 0,7 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | 1,75 | 1,5 | п. 4.1.15 | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | 1,5 | 1,5 | п. 4.1.15 | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», | соответствие | да | | п. 4.1.16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---------------|----------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | | | «О», «С», «Г», «У» | | | | | | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С» | м | 0,3 | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | | |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Входные площадки | | | | | | | | | | |
| | Входная площадка входного узла №1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п. 5.1.3 | | |
| | | | | | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | СП 35-101-2001, п.3.17 | | |
| | | | | | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | | |
| | | | | | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м | 0,2 | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 | | |
| | | | | | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85; «К» | соответствие | - | | п. 5.1.3 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К» | соответствие | Нет (1,5х1,5) | | п. 5.1.3 | | |
| | Входная площадка входного узла №2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | Навес «О», «К», «С», «Г» | наличие | да | | п. 5.1.3 | | |
| | | | | | Подсветка «О», «К», «С», «Г» | наличие | да | | СП 35-101-2001, п.3.17 | | |
| | | | | | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «О», «К», «С», «Г» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | | |
| | | | 1 | 1 | 1 | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м | 0,2 | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85; «К» | соответствие | Нет (1,5х1,5) | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К» | соответствие | - | | п. 5.1.3 | | |
| 2.7 | Входные тамбуры | | | | | | | | | | |
| | Входные тамбуры входных узлов | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | Ширина тамбура, при глубине не менее | м | 2,4 | Не менее 1,5 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|------|---|---|---|---|---|---|---------|----------------|----------------|-----------------------------------|--|
| | №1, №2 | | | | 2,3м«К» | | | | | | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | | | | | | |
| | Входные двери входных узлов №1, №2 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 0 | Ширина в свету «К» | м | 0,96 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | Высота каждого элемента порогов «К» | м | 0,025 | Не более 0,014 | | | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3. | Пути движения внутри здания | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | | | | | | | | | | |
| | Коридоры 1 и 2 этажей | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | Ширина пути движения «К» | м | 1,8-2,5 | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 | |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | | | | | | |
| | Двери в коридорах 1 и 2 этажей | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | Ширина «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4 | |
| | | | | | | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,00 | Не более 0,014 | п. 5.2.4 | |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 5.4.1 | | |
| 3.3 | Внутренние лестницы | | | | | | | | | | |
| | Лестница №1 и №2 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,3 | 0,28 - 0,35 | п.6.11 СП 118.13330.2012 | |
| | | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,15 | 0,13 - 0,17 | | |
| | | | | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0,9 | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | 0,3 | 0,27-0,33 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие | 0,0 | | п. 5.2.11 | |
| | | | | | | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | 1,12 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м | 0,0 | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|---|---|---|--------------|-----|---------------|-------------------|----|
| | | | | | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие | да | | п. 5.2.9 | |
| 3.4 | Пандусы стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
| | Мобильный гусеничный подъемник | 1 | 1 | 1 | «К» | наличие | да | | п. 4.1.14 | |
| 3.8 | Лифты | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4. | Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ | | | | | | | | | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. | | | | | | | | | |
| | Кабинетная форма обслуживания | 1 | 1 | 1 | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п. 7.1.3 | |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | | | | | | | | | |
| | Кабинеты №№ для приема МГН | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» на одно рабочее место | кв.м | 12 | 12 | п. 7.1.13 | |
| | | | | | на два рабочих места | кв.м | 18 | 18 | п. 7.1.13 | |
| | | | | | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | 0,8 | Не более 0,85 | п.7.1.9, рис. Д12 | |
| | | | | | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С» | наличие | да | | п.7.1.8 | |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4.4 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|---|---|---|---|---------|--|---------------|-------------------|
| 4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | | | | | | |
| | Универсальная кабина для МГН на 1-м этаже | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | Ширина «К» | м | 3,0 | Не менее 2,2 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | | 1 | 1 | 0 | | Глубина «К» | м | 2,0 | Не менее 2,25 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | | | | | | Ширина двери кабины «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | | | | | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | 0,75 | Не менее 0,75 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | | | | | | Опорные поручни «О», «К» | наличие | да | | п. 5.3.3 рис.Д.11 |
| | | 0 | 1 | 1 | | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г» | наличие | нет | | п.5.3.3 рис.Д.11 |
| | | 0 | 1 | 1 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г» | наличие | нет | | п. 5.3.6 | |
| | | 0 | 1 | 1 | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С» | м | нет | 1,35 | п.5.3.6 | |
| 5.3 | Кабины душевые закрытые | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.4 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 6. | Автостоянки | | | | | | | | | |
| 6.1 | Места для парковки автомобилей инвалидов | | | | | | | | | |
| | Места для парковки автомобилей инвалидов | 0 | 1 | 1 | Территория не принадлежит СПб ГБУ «Центр» | | | | | |
| | | | | | Места для транспорта инвалидов «К», «О» | наличие | да | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 | |
| | | | | | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» | м | 50 | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) | п. 4.2.2 | |
| | | | | | Ширина зоны для парковки «К» | м | 3,6 | 3,6 | п. 4.2.4 | |

